חתך לאורך קו ביוב

רום תחתית צינור	60.30	59.86 / 59.68	59.25
שיפוע		5.0% / 8.9	4.0% / 15.1
סוג & קוטר		ø 160	
רום פני קרקע	61.80	60.80 / 60.50	59.88
מרחק ריץ	0.0	8.9 / 13.4	24.0
מרחק		8.9 / 4.5	10.6
מס. שוחה	1.1	1.2 / 1.3	1.4

פרט מס' 14 – מפל פנימי בשוחה

פרט מס' 4 – תא ביקורת מבטון מרוסי

פרט מס' 3 – ארגון ביבי אש

עמדת ביבי אש בגודל 50 (עמוק) 80 (רחוב) מסי טבנבה מים הכולמת: ברז ביבי בקטר 2" נגמלון ביבי 3/4" מיבש עם מחזק מיבלן
2 זוויגים בקטר 2" באורך 15 מ"מ עם מחזק רב שחוש
תפסי אבנה 6 מ"מ אל נ.ז
ניתן לתאמנן את הציבור וברז שריפה "מן מחזיק לעמדה

פרט מס' 1 – זיבור מים ראשי בתוך נישה

מס' סידורי	הפרים
1	ציבור פ.ב. 90 מרחשת העירונית
2	מצמד דו-בינוני #90 (490000)
3	אוגן פלדה מצופה מו X "#3 + מחאם אוגן-אוזן (מפגוש 490207) #90
4	ציבור פלדה ("3/4)"#3 בקטן פנים עשוף APC/מ"ו חוץ. מחחת לקרקע. צבע חוץ מגוב לקרקע
5	נגמה פלדה "#3 סקוריל 40 בקטן פנים. עשוף חוץ.
6	ציבור פלדה ("3/4)"#2
7	מגוף מ"ו "3א דגם 0x0 "הנוכב" או שווה ערך.
8	טלם אבנים מסוג אלכסוני "#3 דגם 020-GF "אר-י" או שווה ערך.
9	מר-מים "3 בהתאם להגדרת תאגיד המים
10	מיפס ריתוך "#2 ,3000 בקטן פנים. צבע חוץ.
11	ריפל מגולחן בפוד "#2.
12	מגוף אלכסוני "#2 דורות או שווה ערך.
13	שסתום איר מעולב "#2 "ברקן 040 אי" או שווה ערך.
13	שסתום איר מעולב "#2 "ברקן 040 אי" או שווה ערך.
14	מס מגנר "3-"2
15	אל חוגר כולל אוגנים נגדיים "3
16	מגוף מ"ו "3א דגם 0x0 "הנוכב" או שווה ערך.
17	מדח "3 אי" XL40-20 או שווה ערך
18	ציבור פלדה ("3/4)"#3 בקטן פנים. עשוף APC/מ"ו חוץ. מחחת לקרקע. צבע חוץ מגוב לקרקע
21	אוגן פלדה "3
22	ערב תפיבה
23	הידרנט "3
24	מגנר קטם "3-"4
25	ציבור פלדה ("3/4)"#4 בקטן פנים. עשוף APC/מ"ו חוץ. מחחת לקרקע. צבע חוץ מגוב לקרקע

ים לבצע זיבור מים ראשי
ע"י ריתוכים ום
ע"י ציבור פלגת עם ציפוי פנים בטון
כל האביזרים ויייבים לעמוד בתקן ישראלי לגי שתייה

פרט 2
התקנת ברז שריפה (הידרנט) "3:מ
ללא קנ"מ

רשימת המרכיבים

מס'	הגדרות	מידות מוקשרו
1	ברז שריפה מאוגן	"4
2	אוגן עם אם אסם	"4
3	זקף מחושמל עם צינור פנים מלם	"4
4	מחזק שבירה	"4
5	קטע מחושמל עם צינור פנים מלם	"4
6	נגש בטון	50x50x50
7	קו מים	"4 אי "96

סכימת ביוב

סכימת מים

מקרא:

מ.ר	מחסום רצפה 2"/4"
קב	קופסת ביקורת נמלא
מח	מחסום חוסר
קב	קופסת ביקורת
	טוקפן שסכים. דרחתין ו/או אחורור
	מיתון טלמר ביבב ו/או אחורור. על קו שסכים מטמרים
	קולטני ניקוז מי גשם
	סימון קולטני ניקוז מי גשם מרגג המבנה
	ציור דמחתין ממליאמיקן בצמיחת גבוהה "בריסי אל עיגת. המחת בחיבי הרצה"
	ציור עוסכין ממליאמיקן בטטר סה מיח בצמיחת גבוהה "בריסי" אי עיגת. המחת מחחת לרצפה עם עיפתת בטון ע"י המפים
	קו ביבב ערים לסיתק שסכים מטמרים
	שחזת ביבב ערימת
	קו ביבי אש
cw	מחזק מים קרים
hw	מחזק מים חמים
	ברז מיכיל הדחה
	ברז שרחי כבירים (כולל ברז גיל)
	ברז מים קרים (בסכר ברז גיל)
	מוגלה מים קרים/חמים (מקבלחוים)
cw	סימון של קו מים קרים
hw	סימון של קו מים חמים
	קו אספקה המים קרים למצרוכת הגילה.
	קו אספקה המים חמים למצרוכת הגילה.

מהדורה	תאור השינוים	תאריך

אנגל זאתי
מהנדס מים ביבב וניקוז
ת.ד. 4010 מיבה המשולש 40400
נייד - 052-6399253 מקס: 09-7992469
E-mail: zahi.ejmail@gmail.com

שם הפרויקט:
גני ילדים
עין ראפה

שם התוכנית:
מפרטים ופרטי ביצוע

קנ"מ: משתנה	מס' קובץ: 203.0
מהדורה:	מס' תוכנית: 1
תאריך: 09.04.24	

לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע ○